CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Jednostka Certyfikująca / Certification Department
ul.. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

CNBOP-PIB AC 063

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3027/2015

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
na wniosek złożony przez firmę:

Zakłady Kablowe BITNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Józefa Friedleina 3/3
30-009 Kraków

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodności, stwierdza, że wyrób budowlany:

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw

produkowany przez:
Zakłady Kablowe BITNER
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Józefa Friedleina 3/3
30-009 Kraków

w zakładzie produkcyjnym:
Zakłady Kablowe BITNER
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakład Produkcyjny w Trzyciążu 165
32-353 Trzyciąż k/Krakowa

spełnia wymagania specyfikacji technicznej:
Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
Nr AT-0603-0017/2010/2015 wydanie 3 z dnia 17 listopada 2016 r.

Wniosek o udzielenie certyfikacji nr: **B/4689/2015 z dnia 29.09.2015 r.**

Okres ważności certyfikatu zgodności: **od 30.12.2016 r. do 17.10.2020 r.**

Certyfikat zgodności pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr **42/DC/B/2015 z dnia 23.10.2015 r.** oraz tak długo jak wyrób budowlany objęty certyfikatem, warunki zakładowej kontroli produkcji, przywołana specyfikacja techniczna nie ulegną znaczącym zmianom oraz pod warunkiem że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakończy udzielonej certyfikacji.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszewskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 30 grudnia 2016 r.

Zastępuje Certyfikat Zgodności 3027/2015 z dnia 04.11.2016 r.

CNBOP-PIB AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Jednostka Certyfikująca / Certification Department
ul.. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3027/2015

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:	
Oznaczenia:	ekranowane: YnTKSYekw, YnTKSXekw nieekranowane: YnTKSY
Napięcie pracy:	150 V
Zakres temperatur pracy:	-40 °C ÷ +70 °C
Promień zginania (minimum):	10 x średnica zewnętrzna kabla
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze:	wartość skuteczna, przez 60 s: 1500 V, 50 Hz
Pojemność skuteczna:	ekranowane: ≤ 150 nF / km z izolacją polietylenową: ≤ 65 nF / km

Sprawozdania z badań nr 639-2/2005 z dnia 09.12.2005 r., 639-3/2005 z dnia 09.12.2005 r., 1358/2009 z dnia 20.02.2010 r., 2502-ZLK/2012 z dnia 31.01.2012 r. wykonane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie nr 00017B/1/2013 z dnia 17.01.2013 r. wykonane przez EVPÚ a.s. Nová Dubnica.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 30 grudnia 2016 r.

Zastępuje Certyfikat Zgodności 3027/2015 z dnia 04.11.2016 r.