



# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ  
**CERTYFIKAT**  
uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa  
**CERTIFICATE**  
authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/142/12  
No. B/12/142/12

**Posiadacz certyfikatu:** nkt cables Warszawice Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Gajowa 3  
*Certificate holder:* 43-254 Warszawice, Poland  
(Name and address)

**Producent:** nkt cables Warszawice Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Gajowa 3  
*Manufacturer:* 43-254 Warszawice, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych oraz o izolacji  
*Name of the product:* z polwinitu zwykłego i o powłoce polwinitowej, płaskie,  
do układania na stałe.  
*Ordinary polyvinyl chloride (PVC) insulated and PVC sheathed,  
flat cables, for fixed wires, with solid copper conductors.*

**Typ (model):** nkt instal YDyp  
*Type (model):*

**Dane techniczne:** napięcie znamionowe, liczba i przekroje znamionowe żył w mm<sup>2</sup>:  
*Technical data:* rated voltage, number and nominal cross-sectional area of  
conductors in mm<sup>2</sup>:  
300/500 V 2÷4 x 0,5÷6 mm<sup>2</sup>;  
450/750 V 2÷4 x 1÷10 mm<sup>2</sup>; 5 x 1,5÷6 mm<sup>2</sup>

**System certyfikacji:** 5 według Przewodnika ISO/IEC 67  
*Certification system:* 5 according to ISO/IEC Guide 67

**Data ważności:** 2017-10-11  
*Valid until:*

**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**  
*Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):*

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-E-90060:1987	LP-09.056/1 LP-09.056/2	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).  
*This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).*

**Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.**  
*Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.*

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

Warszawa, 2012-10-12



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

*Teodor Pyszniak*  
Teodor Pyszniak

**CERTYFIKAT nr B/12/142/12**  
**CERTIFICATE No. B/12/142/12**

**Miejsce produkcji: nkt cables Warszawice Sp. z o.o.**  
**Place of manufacture: ul. Gajowa 3**  
**43-254 Warszawice, Warszawice**

**Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/407/07/M1**  
**The number of the previous certificate: B/12/407/07/M1**

**CW-TP 12.048**  
**Nr rej. S-P-12.018**  
**Reg. No. S-P-12-018**

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

- 1. nkt cables Warszawice Sp. z o.o.**  
**ul. Gajowa 3**  
**43-254 Warszawice, Poland**
- 2. CW**